

INSTRUCȚIUNE

cu privire la modul de completare a Declarației privind starea de apărare împotriva incendiilor

Capitolul I

Dispoziții generale

1. Declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor (*în continuare-Declarația*) reprezintă actul de recunoaștere și de confirmare a respectării prevederilor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor la obiectiv.

2. În sensul prezentei Instrucțiuni, se definesc și se utilizează următoarele noțiuni:

casa de scări antifum – parte a clădirii destinată pentru amplasarea scării, separată de alte încăperi cu elemente de construcții cu limite normate de rezistență la foc, ce nu permit pătrunderea factorilor periculoși ai incendiului în interiorul ei;

ieșire de evacuare – ieșire care direcționează spre calea de evacuare, nemijlocit în exterior sau în zona de siguranță;

cale de evacuare – calea de la posibila aflare a persoanei pe ruta trecerilor libere până la ieșirea în zona de siguranță sau în exteriorul clădirii;

compartiment de incendiu – porțiune de clădire separată de restul construcției prin bariere antifoc;

declarant – persoana care depune Declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor.

3. Întocmirea Declarației este obligatorie pentru obiectivele din grupele I și II (conform art.11¹ alin.(3) din Legea 267/1994).

4. La obiectivele de grupa I se raportează obiectivele de importanță majoră ale statului, întreprinderile industriale și cele agricole mari, obiectivele cu un flux mare de persoane, precum și cele care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural (conform art.23² alin.(2) din Legea 267/1994).

5. La obiectivele de grupa II se raportează întreprinderile industriale, obiectivele de comerț, depozitele și bazele, întreprinderile agricole, instituțiile de învățământ, culturale, de agrement, de asanare, administrative, clădirile locative cu zece și mai multe etaje și alte obiective ce nu fac parte din grupa I (conform art.23² alin.(3) din Legea 267/1994).

Capitolul II
Completarea Declarației
Secțiunea I
Partea generală a Declarației

6. Declarația se completează electronic sau manual, citeț cu pix (cu bilă), înscrisurile fiind complete și clare, fără admiterea rectificărilor, ștersăturilor, adăugărilor ulterioare, abrevierilor, altor modificări.

7. Partea generală se completează după cum urmează:

1) în rândul „*Prezenta declarație este întocmită pe propria răspundere de către declarantul*” se indică numele și prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care gestionează obiectivul declarat (Ex: *persoana fizică - Scurtu Ion; persoana juridică - SRL „ION SCURTU”*);

2) în rândul „*Cu sediu în localitatea/sectorul/raionul/municipiu, str. nr., bloc, ap./of./date de contact*” se indică domiciliul/adresa juridică a persoanei fizice/juridice, care gestionează obiectivul declarat, numărul de telefon/fax, mobil, adresa electronică și cod poștal (Ex: *sat. Vălcineț, r-nul Cahul, str. Prieteniei, nr. 2, blocul A, ap. 3, nr. tel. 0XX XXXXXX, scurtuion65@gmail.com, MD-2004*);

3) în rândul „*Pentru obiectivul declarat*” se indică denumirea completă a obiectivului, destinația funcțională și adresa amplasării acestuia (Ex: *Magazin Alimentar „ANIȘOARA”, comercializarea cu amănuntul, str. Prieteniei, nr. 14, sat. Vălcineț, r-nul Cahul*);

4) în rândul „*Date de contact pentru obiectivul declarat*” se indică numărul de telefon fix/mobil, adresa electronică, cod poștal (Ex: *nr. tel. 0XX XXXXXX, scurtuion65@gmail.com, MD-2004*);

5) în rândul „*Îmi asum răspunderea pentru declararea necorespunzătoare a informațiilor prezentate, conform prevederilor art. 352¹ alin (1) din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985/2002*”, se indică numele, prenumele persoanei care gestionează obiectivul declarat cu aplicarea semnăturii electronice/olografe (Ex: *Scurtu Ion și semnătura electronică/olografă conform buletinului*).

Secțiunea II
Caracteristica obiectivului

8. Compartimentul nr. 1 „Caracteristica obiectivului”, la rubrica „Valoarea criteriului” se completează după cum urmează:

1) la poziția 1.1 „*Numărul de clădiri*” se indică numărul de clădiri care se află pe teritoriul obiectivului pentru care se întocmește Declarația (Ex: *3 clădiri*);

2) la poziția 1.2 „*Surse exterioare de alimentare cu apă*” se indică sursele de apă de la care se alimentează autospecialele de intervenții la incendii, ce se află pe teritoriul obiectivului sau în proximitatea acestuia (Ex: *un hidrant de incendiu situat pe str. Columna intersecție cu str. Prieteniei, bazin deschis/rezervor de apă cu capacitatea de 100 m³ situat pe teritoriul obiectivului*);

3) la poziția 1.3 „*Genul de activitate*” se indică genul de activitate conform actului de fondare a întreprinderii sau extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice (Ex: *comerț, producere, ambalare*);

4) la poziția 1.4 „*Anul construcției/reconstrucției*” se indică anul dării în exploatare a obiectivului sau reconstrucției acestuia (Ex: *- 2017*);

5) la poziția 1.5 „*Numărul de etaje*” se indică numărul de etaje a clădirii (Ex: *2S+P+5E+M+T - două etaje în subsol, etajul parter, cinci etaje supraterane, etajul mansardă și etajul tehnic*);

6) la poziția 1.6 „*Înălțimea clădirii*” se indică înălțimea amplasării etajului de sus a cotei inferioare a golului ce se deschide în peretele exterior. În lipsa golurilor înălțimea etajului se determină prin semisuma cotelor pardoselii și tavanului încăperii. În cazul prezenței acoperișurilor exploatate, înălțimea clădirii se determină ca diferența maximă a cotei suprafeței accesului pentru autospeciale de intervenție la incendii și cota superioară a barierelor de siguranță (Ex: *29,30 m*);

7) la poziția 1.7 „*Suprafața totală a clădirii (m²)*” se indică suprafața conform extrasului cadastral (Ex: *S=5400 m²*);

8) la poziția 1.8 „*Volumul clădirii (m³)*” se indică volumul clădirii conform extrasului cadastral sau calculat (Ex: *V_{cad}=158220 m³ sau V_{calc} = 158220 m³*);

9) la poziția 1.9 „*Numărul de angajați*” se indică numărul total de angajați care activează la obiectiv (Ex: *25 persoane*);

10) la poziția 1.10 „*Capacitatea maximă simultană de persoane*” se indică numărul maxim de persoane care se pot afla concomitent în interiorul obiectivului (Ex: *1500 persoane*).

Secțiunea III

Soluții spațial-constructive și instalații

9. Compartimentul nr. 2 „Soluții spațial-constructive și instalații”, la rubrica „Prezența la obiectiv”, la pozițiile 2.1- 2.6 se indică existența sau lipsa soluțiilor spațial-constructive indicate prin bifarea la poziția corespunzătoare cu semnul „X”.

Secțiunea IV

Măsurile de apărare împotriva incendiilor

10. Compartimentul nr. 3 „Măsurile de apărare împotriva incendiilor”, la rubrica „Corespunderea măsurilor” se completează după cum urmează:

1) la poziția 3.1 „*Căile și ieșirile de evacuare*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

2) la poziția 3.2 „*Instalațiile automate de protecție contra incendiilor*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

3) la poziția 3.3 „*Sistemul de încălzire*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

4) la poziția 3.4 „*Sistemul de ventilare*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”),

5) la poziția 3.5 „*Apeductul interior pentru stingerea incendiilor*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

6) la poziția 3.6 „*Separarea clădirii în compartimente de incendiu*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

7) la poziția 3.7 „*Sistemul de alimentare cu gaze*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații de gaze” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

8) la poziția 3.8 „*Instalațiile electrice*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații” (Ex: „*Corespunde*” sau „*Nu corespunde*”);

9) la poziția 3.9 „*Surse exterioare de alimentare cu apă*” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor,

conform compartimentului din actele normative de ramură „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” (Ex: „Corespunde” sau „Nu corespunde”);

10) la poziția 3.10 „Căile de acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Urbanism și amenajarea teritoriului” și „Fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor” (Ex: „Corespunde” sau „Nu corespunde”);

11) la poziția 3.11 „Mijloacele primare de stingere a incendiilor” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” (Ex: „Corespunde” sau „Nu corespunde”);

12) la poziția 3.12 „Instruirea angajaților privind măsurile de apărare împotriva incendiilor” se indică corespunderea acestora la normele și regulile de apărare împotriva incendiilor, conform compartimentului din actele normative de ramură „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” (Ex: „Corespunde” sau „Nu corespunde”).

Capitolul III

Dispoziții finale

11. După completarea Declarației se aplică semnătura electronică/olografă, se indică numele și prenumele declarantului, data completării, se aplică după caz ștampila.

12. Declarația se completează de către persoanele fizice/juridice pentru o perioadă de un an calendaristic și se transmite către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (conform art.11¹ alin.(4) din Legea 267/1994).

13. În decursul unui an calendaristic, după depunerea declarației, dacă survin modificări privind schimbarea conducătorului, genului de activitate, schimbări în soluțiile constructive sau de sistematizare spațială, în termen de 30 zile se va depune o nouă Declarație.